

Директору  
Г.М. Ляшенко

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«МИЛАРМ-Сервис»

Свято-Троицкий б-р, 17, ДЦ, оф.503,  
г.Белгород, Белгородская область,  
308000, тел/факс 8 (4722)32-09-99  
ОКПО 54667120 ОГРН 1023101641815  
ИНН/КПП 3123071705/312301001

№ 83 от 08.04.2015

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемая, Галина Михайловна!

Доводим до Вашего сведения рекомендации (мероприятия) для устранения вредных условий труда на рабочих местах в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей - детская школа искусств города Шебекино Белгородской области:

Наименование структурного подразделения / Наименование РМ (должность)	Рабочая зона	Мероприятие	Назначение мероприятий
Административно-хозяйственный персонал / Директор	Кабинет директора	Усовершенствовать систему искусственного освещения в кабинете у рабочего стола, у персонального компьютера, у электронного пианино.	Доведение параметров искусственного освещения до нормативных значений. Выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10
Административно-хозяйственный персонал / Методист	Кабинет №6	Усовершенствовать систему искусственного освещения в кабинете № 6 у рабочего стола, у ноутбука.	Доведение параметров искусственного освещения до нормативных значений. Выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10

<b>Преподавательский состав /</b> Преподаватель фортепиано Безматерских З.В.	Класс №7	Усовершенствовать систему искусственного освещения в классе № 7 у рабочего стола.	Доведение параметров искусственного освещения до нормативных значений. Выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10
<b>Преподавательский состав /</b> Преподаватель фортепиано Мишнева И.В.	Кабинет №6, Класс №17	Усовершенствовать систему искусственного освещения в кабинете № 6 у рабочего стола, у фортепиано; в классе фортепиано № 17 у рабочего стола.	Доведение параметров искусственного освещения до нормативных значений. Выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10
<b>Преподавательский состав /</b> Преподаватель фортепиано Бейлина Н.А.	Класс №4	Усовершенствовать систему искусственного освещения в классе фортепиано № 4 у рабочего стола, у фортепиано	Доведение параметров искусственного освещения до нормативных значений. Выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10
<b>Преподавательский состав /</b> Преподаватель фортепиано Констанченко О.А.	Класс №17	Усовершенствовать систему искусственного освещения в классе фортепиано № 17 у рабочего стола, у фортепиано	Доведение параметров искусственного освещения до нормативных значений. Выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10
<b>Преподавательский состав /</b> Преподаватель фортепиано Унковская М.В.	Класс №4	Усовершенствовать систему искусственного освещения в классе фортепиано № 4 у фортепиано, у рабочего стола	Доведение параметров искусственного освещения до нормативных значений. Выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10
<b>Преподавательский состав /</b> Преподаватель фортепиано Василенко Н.В.	Класс скрипки и фортепиано	Усовершенствовать систему искусственного освещения в классе скрипки и фортепиано у фортепиано, у рабочего стола	Доведение параметров искусственного освещения до нормативных значений. Выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10
<b>Преподавательский состав /</b> Преподаватель фортепиано Голубятникова М.А.	Класс №8	Усовершенствовать систему искусственного освещения в классе № 8 у рабочего стола, у фортепиано	Доведение параметров искусственного освещения до нормативных значений. Выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10
<b>Преподавательский состав /</b> Преподаватель фортепиано Гонтарева И.Л.	Кабинет №6	Усовершенствовать систему искусственного освещения в кабинете № 6 у рабочего стола, у фортепиано	Доведение параметров искусственного освещения до нормативных значений. Выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10

<b>Преподавательский состав /</b> Преподаватель скрипки Гонтарев А.Н.	Класс скрипки и фортепиано	Усовершенствовать систему искусственного освещения в классе скрипки и фортепиано у рабочего стола, у пюпитра.	Доведение параметров искусственного освещения до нормативных значений. Выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10
<b>Преподавательский состав /</b> Преподаватель домры Калугина Е.Д.	Класс домры	Усовершенствовать систему искусственного освещения в классе домры у рабочего стола, у пюпитра	Доведение параметров искусственного освещения до нормативных значений. Выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10
<b>Преподавательский состав /</b> Преподаватель домры Щербинина Л.П.	Класс домры	Усовершенствовать систему искусственного освещения в классе домры у рабочего стола, у пюпитра	Доведение параметров искусственного освещения до нормативных значений. Выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10
<b>Преподавательский состав /</b> Преподаватель теоретических дисциплин Иванова Г.В.	Класс №14	Усовершенствовать систему искусственного освещения в классе сольфеджио и литературы № 14 у рабочего стола, у персонального компьютера, у доски, у фортепиано	Доведение параметров искусственного освещения до нормативных значений. Выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10
<b>Преподавательский состав /</b> Преподаватель теоретических дисциплин Швец И.А.	Класс сольфеджио и музлитературы	Усовершенствовать систему искусственного освещения в классе сольфеджио и музлитературы у доски, у фортепиано; в классе сольфеджио и музлитературы у рабочего стола, у парт, у фортепиано, у доски	Доведение параметров искусственного освещения до нормативных значений. Выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10
<b>Преподавательский состав /</b> Преподаватель теоретических дисциплин Лукьяненко С.С.	Класс сольфеджио и музлитературы, класс №14	Усовершенствовать систему искусственного освещения в классе сольфеджио и музлитературы у доски, у фортепиано; в классе сольфеджио и литературы № 14 у рабочего стола, у доски, у фортепиано	Доведение параметров искусственного освещения до нормативных значений. Выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10
<b>Преподавательский состав /</b> Преподаватель теоретических дисциплин Перепутенко Т.Г.	Класс сольфеджио и музлитературы	Усовершенствовать систему искусственного освещения в классе сольфеджио и музлитературы у рабочего стола, у парт, у фортепиано, у доски	Доведение параметров искусственного освещения до нормативных значений. Выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10
<b>Преподавательский состав /</b> Преподаватель баяна Коломенцева С.Н., Шаповалова Т.Ю.	Класс №8	Усовершенствовать систему искусственного освещения в классе у рабочего стола, у пюпитра	Доведение параметров искусственного освещения до нормативных значений. Выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10

<b>Преподавательский состав</b> / Преподаватель баяна Крючков К.В.	Кабинет №9	Усовершенствовать систему искусственного освещения в кабинете № 9 у рабочего стола, у персонального компьютера, у пупитра	Доведение параметров искусственного освещения до нормативных значений. Выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10
<b>Преподавательский состав</b> / Преподаватель ИЗО Колесова Н.В.	Класс ИЗО	Усовершенствовать систему искусственного освещения в классе ИЗО у мольбертов	Доведение параметров искусственного освещения до нормативных значений. Выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10
<b>Преподавательский состав</b> / Преподаватель ИЗО Чебукина Н.Г.	Класс ИЗО	Усовершенствовать систему искусственного освещения в классе ИЗО у рабочего стола, у столов	Доведение параметров искусственного освещения до нормативных значений. Выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10
<b>Преподавательский состав</b> / Концертмейстер Холодова Ю.В.	Кабинет заместителя директора по учебной работе	Усовершенствовать систему искусственного освещения в кабинете заместителя директора по учебной работе у фортепиано	Доведение параметров искусственного освещения до нормативных значений. Выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10
<b>Преподавательский состав</b> / Преподаватель вокала	Вокальная студия	Усовершенствовать систему искусственного освещения в вокальной студии у рабочего стола	Доведение параметров искусственного освещения до нормативных значений. Выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10

С уважением,  
Генеральный директор  
ООО «МИЛАРМ-Сервис»

Представитель  
ООО «МИЛАРМ-Сервис»

Ведущий эксперт по анализу факторов условий труда



И.Б. Малыхина

М.И. Соломоненко